उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मथुरा
Provincial Division, PWD, Mathura
E-mail : exerpwdmtr@gmail.com

जिलाधिकारी कार्यालय परिसर
Collectrate Compound,
सिविल लाइन, मथुरा–281001
Civil Line, Mathura-281001
Phone No.- 0565-2471431

पत्रांक : 3086/C-14 दिनांक : 11/09/2024

सेवा में,

प्रधानाचार्य
बाबूदाऊदयाल एडवोकेट
सरस्वती विद्या मन्दिर सीनियर सैकण्डरी स्कूल
246 सलेमपुर सौंख रोड़ मथुरा।

विषय : विद्यालय हेतु NBC कोड.भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्र दिनांक– 04.09.2024

महोदय,

आपके सन्दर्भित पत्र के क्रम में **"BABU DAUDAYAL ADVOCATE SARASWATI VIDYA MANDIR SR. SEC. SCHOOL, 246, SALEMPUR, SONKH ROAD, MATHURA"** के भवन का इस खण्ड के सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा निरीक्षण दिनांक 11.09.2024 को करने पर पाया गया कि भवन भूतल, प्रथम व द्वितीय तल पर आर0सी0सी0 कॉलम, बीम व स्लैब से निर्मित है, **भूतल से प्रथम व द्वितीय तल पर जाने हेतु जीना निर्मित है, विद्यालय भवन में समुचित विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है। भूतल का क्षेत्रफल–1721.49 वर्ग मी0 है जिसमें 13 कमरे, 1 कार्यालय व लाइब्रेरी हॉल है, प्रथम तल पर 14 कमरे व 5 लैब हैं एवं द्वितीय तल पर 8 कमरे है।**

विद्यालय भवन का निर्माण संलग्न नक्शे के अनुसार **इं0 मनोज अग्रवाल (कन्सल्टेन्ट) (IEI No-516/ST/ARCHITECT/AII/98)192/188 विकास बाजार मथुरा** की देखरेख में **NBC कोड** के दिशा निर्देशानुसार निर्माण हुआ है। भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के संलग्न जॉच प्रमाण पत्र की मद संख्या–01 से 10 के अनुसार निर्मित प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया भवन सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न : चैक लिस्ट।

(विवेक कुमार)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
मथुरा

(अजय कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
मथुरा

जाँच प्रमाण–पत्र

BABU DAUDAYAL ADVOCATE SARASWATI VIDYA MANDIR SR. SEC. SCHOOL, 246, SALEMPUR, SONKH ROAD, MATHURA का भवन निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मदे नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप पायी गयी।

Sl. No.	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height (Ceiling Height)	3.45 M	N.B.C. 2005 colum 12.18.1.1	Yes
2	Open space around the building	6.00 M	N.B.C. Clause – 8.3.1	Yes
3	College Building Area	**4877 Sqm**	N.B.C. Clause – 5.5.1(b) iii	Yes
4	Parking Area	3500 Sqm	N.B.C. Clause – 5.5.1(b) ii(d)	Yes
5	Height of Plinth	0.900 M	N.B.C. Clause – 12.1.1	Yes
6	Stair Width	1.62 M	N.B.C. Clause – 12.18.1.1	Yes
7	Lighting and Ventilation Room	1/5 Floor Area	N.B.C. Clause – As per N.B.C. 2005 Clause – 15.1.2	Yes
8	Fire and life safety	**Certified by CFO Mathura**	मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मथुरा का पत्रांक–यू0पी0 एफएस/2024/123882/एमटीएच/मथुरा/3154/सीएफओ दिनांक–06.07.24	Yes
9	Roofs	R.C.C. Flate Roof	As per N.B.C. 2005 Clause – 12.19.1	Yes
10	Structure	R.C.C. Column and Beam	As per N.B.C. 2005 Clause – 12.19.1	Yes

अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मथुरा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मथुरा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मथुरा